


Jean-Claude ROUSSEAU
Ingénieur E.C.L
Expert Près la Cour Administrative
d'appel de NANTES
8, passage Colas
14000 – CAEN
Tél : 06 07 77 43 03
email : rjconseil-btp@wanadoo.fr

Caen, le 26 novembre 2019

Service Communal d'hygiène et de Santé
CCAS de LISIEUX
1 rue Paul Banaston
14100 LISIEUX



Dossier n° 19011 ET
Mur de soutènement en briques
Allée Jeanne d'Arc
14100 LISIEUX

A l'attention de Madame Aurélie DOLIQUE

Madame,

Faisant suite à notre visite sur place le 25 courant nous vous confirmons que le mur en brique bordant l'allée Jeanne d'Arc est en état d'instabilité nécessitant la mise en place urgente d'étalement afin d'éviter un effondrement sur l'allée bordant ce mur qui est accessible au public.

Restant à votre disposition, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

J.C ROUSSEAU

Expert

